

Tel. nummer EBN Alarmservice : 0412-654 000

HOE OM TE GAAN MET HET BRANDALARM EN BEWAKINGSSYSTEEM

De Alarm installatie bestaat uit 2 gekoppelde systemen.

- a) De Brandalarm Meld Centrale (BMC) (achterwand ontvangstruimte)
- b) Het "Paneel Inbraak Alarmering" (PIA) (naast de entree)

Dit paneel koppelt een alarm door naar EBN (de alarmcentrale).

N.B. als het museum geopend is, kan het inbraak alarm niet afgaan, want U hebt bij binnenkomst het inbraak alarm met de code uitgezet. De bron van een alarm moet dus een brandmelding zijn ! (dus een rookmelder- of/ handmelder)

ALARM GAAT AF

Dit kunnen sirenes in het Museum zijn (rookmelders en handmelders) maar daarnaast kan het PIA naast de voordeur ook een alarm geven (handmelders).

Beide alarmen moeten afzonderlijk uitgezet worden.

1. EERSTE ACTIE

ALS ER ECHT SPRAKE VAN BRAND IS en de LOCATIE is duidelijk :

- EERST ONTRUIMEN
- POGEN TE BLUSSEN

Als de locatie c.q oorzaak van het alarm onduidelijk is :

- CHECK welke ZONE de alarm melding geeft op het BMC panel en zet de sirene uit (zie punt 2)

zone 1 : ALLE HANDMELDERS, OVERAL

zone 2 : ONTVANGST- en KEUKEN ruimten

zone 3: MUSEUM : VLAS EN SUIKER

zone 4 : ZOLDER

CONTROLEER op de locatie wat de OORZAAK van het alarm KAN ZIJN en als er echt sprake van brand / rook is neem dan ACTIE (ontruiming / blussen indien mogelijk).

Als er sprake is van een vals alarm of er is voldoende mankracht , kunnen de sirenes uitgezet worden als dit niet al gedaan is:

2. Sirene in museum uitzetten

- pak de RODE SLEUTEL uit de sleutelkast, steek hem in het brand alarmpaneel (BMC) en draai de sleutel een kwartslag van 0 naar 1.
- Druk op de toets Sirene AAN / UIT

3. Eventueel handmelder resetten en alarm PIA (bij de voordeur) uitzetten

Als een alarm hierna blijft afgaan dan zal dat de alarmering van de PIA zijn :

In dit geval is mogelijk een HANDMELDER bediend.

3.1 RESET HANDMELDER

Ga naar het kastje (PIA) naast de entree. Check of hier een mededeling staat en RESET dit paneel, door de U bekende code in te toetsen.

Help dit niet zoek dan de betreffende handmelder op :

Deze is **herkenbaar aan een geel vlak aan de bovenzijde van het glaasje** op de bediende handmelder

- a) Op aanwijzing van degene die de handmelder heeft bediend
- b) zie anders de kaartjes / plattegronden in de 3 ruimtes (Vlas / suiker / zolder)
- c) Reset de handmelder volgens de procedure :

Pak hiertoe het zwarte sleuteltje met twee pennen uit de sleutelkast. Steek het met de twee pennen in de 2 gaatjes aan de onderkant van de bediende handmelder. Het GELE VLAK aan de bovenzijde van het glaasje, mag niet meer zichtbaar zijn. Berg daarna het sleuteltje weer op.

3.2 RESET PIA

Hierna het PIA naast de voordeur resetten door de U bekende code in te toetsen.

4. Afhandeling ALARM

Als de bron van het alarm is gevonden en weggenomen :

- **Reset het BMC paneel:** Druk op het BMC paneel op de toets RESET en draai de DE RODE SLEUTEL WEER TERUG, haal hem uit het panel en berg hem weer op in de sleutelkast..

Treedt de sirene weer in werking ?

Start de procedure opnieuw beginnen **CHECK de OORZAAK van het alarm.**

- **Bel EBN (alarmcentrale) Tel. nummer Alarmservice : 0412-654 000**

Zowel bij een overbodig / ongewenst alarm als een terecht alarm :

Bel EBN (als zij al niet gebeld hebben) en meld het incident.

Als er een code wordt gevraagd geef dan de code op die U ingetoetst heb bij het binnenkomen..

- **Maak notitie in het logboek :** datum, tijd, meldingen en bevindingen en naam.
